



Lēmumu izraksti no 2017.gada 6.oktobra LVGMC Derīgo izrakteņu krājumu
akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr. 70.

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma:

1. Akceptēt atradnē "Ludza" uz divdesmit pieciem gadiem aprēķinātos pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumus:

| Novads, pilsēta (ciems) | Atradne (iecirknis) | Izmantojamais horizonts | A kategorijas krājumi, m ³ /d | | N kategorijas krājumi, m ³ /d | | Piezīmes |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------|---|-----------------|---|-----------------|--|
| | | | autoru piedāvātie | akcep- tētie | autoru piedāvātie | akcep- tētie | |
| Ludzas novads, Ludza | Ludza | D _{3pl-dg} | 800 | 800 | - | - | Pazemes ūdeņus izmantojot kā dzeramo ūdeni, to ķīmiskajam komponentu saturam jāatbilst 2003.gada 29.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām. |

2. Uzskatīt par spēku zaudējušu LVGMA Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas 2005.gada 30.marta protokolu Nr.33, ar kuru pazemes ūdeņu atradnē "Ludza" akceptēti pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumi 950 m³/d apjomā (A kategorijas) un 864 m³/d (N kategorijas) Pļaviņu-Daugavas (D_{3pl-dg}) ūdens horizontam.